

令和7年度 有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果について

岡山県南部水道企業団

年 度		令和7年度			
採水日		6月4日	9月2日	12月3日	3月3日
検査地点	第1取水原水	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
	第4取水原水	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
	第3取水原水	5ng/L未満	11ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満
	浄水総合	5ng/L未満	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満

※ PFOS及びPFOAの目標値 : PFOS及びPFOAの量の和として 50ng/L以下（暫定）

※ 5ng/L未満 : 定量下限値（検査機器で測ることができる下限 5ng/L）未満