

令和8年度 有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果について

岡山県南部水道企業団

年 度		令和8年度					
採水日		4月7日	5月12日	6月3日	7月7日	8月検査予定	9月検査予定
検査地点	第1取水原水	—	—	5ng/L未満	—		
	第4取水原水	—	—	5ng/L未満	—		
	第3取水原水	—	—	5ng/L未満	—		
	浄水総合	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満		

年 度		令和8年度					
採水日		10月検査予定	11月検査予定	12月検査予定	1月検査予定	2月検査予定	3月検査予定
検査地点	第1取水原水						
	第4取水原水						
	第3取水原水						
	浄水総合						

※ PFOS及びPFOAの水質基準値 ： PFOS及びPFOAの合算値として 50ng/L以下

※ 4月7日の検査結果については確定値です。それ以降は速報値であり、確定値ではありません。